



Nummer 102302/01 Replaces --
Datum van uitgifte 18-07-2019
Projectnummer 190601351

VERKLARING

Kiwa verklaart hierbij dat het hieronder genoemde
rookgasafvoersysteem voor vaste brandstoffen, type:

Holetherm DW

Leverancier: **Lewo B.V.**
Gevestigd te: **Woudenberg, Nederland**

Geïnstalleerd kan worden met een afstand tot brandbare materialen van 0 mm
(DTC = 0 mm) conform NEN 6062: 2017, mits geplaatst volgens het montagevoorschrift
van Lewo met de voorgeschreven omkokering.

Geverifieerd aan de hand van:

- Test rapport nr. 131100977 m.b.t. EN 1856-1: 2009 van Kiwa Italia S.p.A.
- Prestatieverklaring DoP-Lewo-DW-03 V03.19
- Montagevoorschrift Holetherm DW V032019

VERKLARING

Kiwa Nederland B.V.
Wilmsdorf 50
P.O. Box 137
7300 AC APELDOORN
The Netherlands

www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Nederland B.V.

Ing. H.A. Beltman
Test Engineer- Auditor